

令和2年度地場産くるめ電力需給 施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件			予定契約電力及び予定使用電力等			
	施設名		供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	地場産くるめ	福岡県久留米市東合川五丁目8番5号	交流3相3線式	6,000	6,000	60	296	300,817	100
総計			-	-	-	-	296	300,817	-

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙5とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。