

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

条件 1

(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（※1）しており、かつ、①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の得点の合計が60点以上であること。

要素	区分	得点
①令和元年度1kwh当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数） (単位：kg-CO ₂ /kWh)	0.000 以上 0.375 未満	70
	0.375 以上 0.400 未満	65
	0.400 以上 0.425 未満	60
	0.425 以上 0.450 未満	55
	0.450 以上 0.475 未満	50
	0.475 以上 0.500 未満	45
	0.500 以上 0.525 未満	40
	0.525 以上 0.550 未満	35
	0.550 以上 0.575 未満	30
	0.575 以上 0.600 未満	25
②令和元年度の未利用エネルギー活用状況	0.675%以上	10
	0%超 0.675%未満	5
	活用していない	0
③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況	7.50%以上	25
	5.00%以上 7.50%未満	20
	2.50%以上 5.00%未満	15
	0%超 2.50%未満	10
	活用していない	0
④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組	取り組んでいる	5
	取り組んでいない	0

※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（令和3年4月改定）に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定期（参入日から1年以内に限る）を明示することにより、適切に開示したものとみなす。

条件 2

一般電気事業者の電気の使用に伴うCO₂排出係数（令和元年度実績）以下であること。

要素	CO ₂ 調整後排出係数
九州電力の電気の使用に伴うCO ₂ 調整後排出係数 (令和元年度実績)	0.371 kg-CO ₂ /kWh以下

1. 添付書類等

入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、条件1の(1)の表による評点の合計が60点以上、または、条件2の九州電力の電気の使用に伴うCO₂調整後排出係数（令和元年度実績）以下のいずれかの条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

2. 契約期間内における努力等

- (1) 契約事業者は、契約期間の1年間についても、条件1の(1)の表による評点の合計が60点以上、または、条件2の九州電力の電気の使用に伴うCO₂調整後排出係数（令和元年度実績）以下の条件となるように電力を供給するよう努めるものとする。
- (2) 条件1の(1)または条件2のいずれかの条件を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、条件1の(1)または条件2のいずれかの基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。